

**А К Т**  
**проведения практической тренировки**  
**по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара**

с. Голька

«11» декабря 2018 г.

Комиссия в составе: 1) Дознаватель ОНД и ПР по МО Красноселькупский район УИД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО капитан внутренней службы Мыльчиков Николай Викторович, 2) Директор МОУ «ТШИ СОО» Саруханян Марина Борисовна, 3) Заместитель директора по УР и БЖ МОУ «ТШИ СОО» Галихметова С.А.

составили настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из:

Здания учебного корпуса МОУ «ТШИ СОО» - объекта задействованного в проведении  
Новогодних мероприятий

**Характеристика здания с пребыванием людей:**

Размеры в плане-	x	м.
Степень огнестойкости-	II	-СД
Этажность-	2	этаж
Количество эвакуационных выходов-	7	выходов
Тип системы оповещения людей о пожаре-	3	-этап
Количество людей, подлежащих эвакуации-	285	
Обслуживающего персонала-	52	

**Время:**

- подачи вводной о возникновении пожара -	10	час.	20	мин.
- срабатывание системы оповещения -	10	час.	20	мин.
- начало эвакуации из здания -	10	час.	20	мин.
- завершение эвакуации из здания -	10	час.	23	мин.
- окончание переключки эвакуируемых людей -	10	час.	25	мин.

**Результаты эвакуации:**

Фактическое время эвакуации людей-	05	мин.	38	сек.
Количество людей, подлежащих эвакуации-	285	чел.		
Количество используемых эвакуационных выходов из здания-	3			
Количество постов безопасности у выходов-	3			
Наличие списков эвакуируемых людей-	имеются			

**Замечания по эвакуации:** замечаний не выявлено Система АПС и СОУЭ работает в штатном режиме

Оценка действий обслуживающего персонала - удовлетворительно

Подписи членов комиссии:

1. Мыльчиков Н.В. 2. Саруханян М.Б. 3. Галихметова С.А. 4. \_\_\_\_\_



Срок исполнения администрацией выявленных нарушений - \_\_\_\_\_